




Hinweise zur dezentralen Entsorgung

Absaugstutzen für abflusslose Sammelgruben

So bauen Sie den Stutzen richtig!



Bitte beachten Sie auch die Rückseite!

Empfohlene Grubengröße von Abflusslosen Sammelgruben

Vorhalteleistung

25 Tage

Anzahl Personen	Größe der Sammelgrube
1-2	6,00 m ³
3	9,00 m ³
4	*12,00 m ³
5	*15,00 m ³
6	*18,00 m ³
7	*21,00 m ³
8	*24,00 m ³
9	*27,00 m ³
10	*30,00 m ³

* Abflusslose Sammelgruben mit einem größeren Nutzinhalt als 10 m³ sind genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Oberhavel einzuholen.

Bitte beachten Sie auch die Einhaltung der DIN 1986!